



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ

«Набережночелнинский
медицинский колледж»

И.Е. Нургатина

(подпись)

Фамилия И.О.

«18 сентября 2023» г.

ПАСПОРТ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, индекс, телефон, электронная почта на котором предоставляется услуга:

РТ, г. Набережные Челны, ул. Вахитова, дом 3, тел.8(8552) 34-60-00, электронная почта nchmk@mail.ru

Наименование предоставляемой услуги: обучение, профессиональная подготовка и переподготовка

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее 4-этажное здание 2145,3 кв. м (площадь нежилых помещений переданная в безвозмездное пользование 1-4 этаж);
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет

Год постройки: 1988 год;

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое наименование (согласно уставу), краткое наименование:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Набережночелнинский медицинский колледж» (ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»

Юридический адрес организации: 423822, РТ, г. Набережные Челны, ул. Орловская, дом 7

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

договор №001-1232 от 10.08.2023г. безвозмездного пользования имуществом

Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Министерство здравоохранения Республики Татарстан

Сфера деятельности образовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 500 студентов

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): очная и очно-заочная форма обучения

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, инвалиды; все возрастные категории): дети и взрослые трудоспособного возраста

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, ментальными нарушениями): нет

Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

II. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Муниципальный транспорт автобусы/маршрутки № 1, 2, 9 трамвай № 4, 5, 8, 9

Расстояние к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 600 м

Время движения пешком: 10 минут

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет) нет

Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером):

не регулируемые (подземный переход)

Наличие адаптивного пассажирского транспорта: нет

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта, в т.ч. наличие:	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет)
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2	сменные кресла-коляски	Нет
3	адаптированные лифты	Нет
4	поручни	Нет
5	пандусы	Входной пандус
6	подъемные платформы (аппарели)	Нет
7	раздвижные двери	Нет
8	доступные входные группы	Да
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Да
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах,	Да

	лестничных маршей, площадок	
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет

III. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

вариант "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная);

вариант "Б" - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

вариант "ДУ" - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги представляются на дому или дистанционно;

"ВНД" - доступность не организована (временно недоступно).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ(К,О,С, Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ(К,О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ВНД (К,С,Г) ДУ(У,О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С,Г,У) ДУ(О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ(О,С,Г,У,К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О) ВНД (С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)

«К» для передвигающихся на коляске»;

«О» с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

«С» для инвалидов с нарушением зрения;

«Г» для инвалидов с нарушением слуха;

«У» для инвалидов с нарушением умственного развития.

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - временно недоступно

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

№ п/п	Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет)
1	оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	нет
2	наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	нет
3	проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Виды, объем работ
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации; Организация автостоянки для инвалидов и МГН; Требуется замена тротуарного покрытия, нанесение разметки;
2.	Вход (входы) в здание	Установка поручней;
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН; Установка пороговых пандусов; Расчет времени эвакуации МГН и инвалидов, по результатам расчета принять решение об устройстве зоны безопасности для МГН и инвалидов; Устройство подъемника (лифта);
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Оборудовать места для инвалидов в учебных и вспомогательных помещениях; привести расстановку приборов и оборудования в соответствие с нормами доступности для инвалидов и МГН;
5.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Устройство визуальной, акустической, тактильной систем информации;
6.	Все зоны и участки	Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации; Организация автостоянки для инвалидов и МГН; Требуется замена тротуарного покрытия, нанесение разметки; Установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН; Установка пороговых пандусов; Расчет времени эвакуации МГН и инвалидов, по результатам расчета принять решение об устройстве зоны безопасности для МГН и инвалидов; Устройство подъемника (лифта); Оборудовать места для инвалидов; привести расстановку приборов и оборудования в соответствие с




* С учетом оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, указанных в разделе III и IV паспорта

		нормами доступности для инвалидов и МГН; Привести расстановку мебели и оборудования в соответствии с нормами доступности для инвалидов и МГН; Устройство визуальной, акустической, тактильной систем информации; Устройство пешеходных дорожек, бордюрных пандусов на пешеходных переходах; Замена тротуарного покрытия;
--	--	--

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ:

Объект можно признать частично доступным для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха и с ментальными нарушениями; временно не доступными для людей, передвигающихся на кресле-коляске и с нарушением зрения.

Члены комиссии:

Заместитель директора по учебной работе	Ю.Е. Ахметганеева	
	Фамилия И.О.	(подпись)
Инженер 1 категории	Л.А. Мокрополова	
	Фамилия И.О.	(подпись)
Заместитель директора по хозяйственной работе	Л.И. Ахметзянова	
	Фамилия И.О.	(подпись)